



CHAVE SECCIONADA MT COM LÂMINA DESLIGADORA (NOTAS)

CHAVE SECCIONADORA, CLASSE 25kV
CORRENTE INDICADA

CHAVE SECCIONADORA

TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA
MEDIÇÃO DE RELAÇÃO INDICADA

 FUSÍVEL, TIPO NH OU DIAZED
DE CAPACIDADE INDICADA

 CHAVE SELETORA DE AMPERÍMETRO
E OU VOLTÍMETRO

PÁRA-RAIO DE MÉDIA TENSÃO

TRANSFORMADOR, COM ISOLAÇÃO À SECCÃO TRIFÁSICA

 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

AF1 BLOCO DE AFERIÇÃO

DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO, À VÁCUO

 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, B.T.

AMPERÍMETRO

(V) VOLTÍMETRO

86 RELE DE BLOQUEIO


50/51
50/51N



CONTATOR

⊥ PE TERRA ELÉTRICA

⊥ TE **TERRA ELETRÔNICO**

2	REV. EM FUNÇÃO DO POSICIONAMENTO DA GALERIA E TOMADA DE ÁGUA	25/04/22	IBO	JRO	JCV
1	REVISÃO GERAL	02/2015	A.M.	R.E.C.	J.C.V.
0	EMISSIONAL INICIAL	10/2014	A.N.F.	R.E.C.	J.C.V.
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	CONF.	APROV.
		PROJETADO	R.E.C.	RESPONSÁVEL: J.C.V.VALSECCHI	
		DESENHADO	A.N.F.	RT-CREA Nº 0601239543	
DES. Nº. ELE-BAR-001		CONFERIDO	A.F.R.F.	DATA	06/2014
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAI					
VISTO		PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAI ETAPA 1 – BARRAGEM DIAGRAMA UNIFILAR GERAL			
DOC. APROV.					
DATA					
DES. Nº. ELE-BAR-001		ESC.	S/ ESC	REV.	2
				FL.	01/01

G:\FORMATOS\FORMATO_A1_COR.dwg